



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 411-60-45, Факс: (495) 411-60-52
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Директору
ГИЦ ЗАО «ПГ «Метран»

Е.В. Филиппову

454138, г. Челябинск, Комсомольский
проспект, 29, а/я 11608

10.10.2011 № 10-00-14/3433

На № 566 от 09.09.2011

О приборах учета тепловой
энергии и теплоносителя

Управление государственного энергетического надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение и сообщает.

В соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго России 12.09.1995 № Вк-4936 (п. 5.1.1.), узел учета тепловой энергии оборудуется средствами измерения, зарегистрированными в Государственном реестре средств измерений (имеющими свидетельство об утверждении типа средств измерений).

Для использования зарегистрированных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии приборов учета тепловой энергии и теплоносителя заключение Ростехнадзора не требуется.

Заместитель начальника Управления
государственного энергетического надзора

А.А. Антюхов

И.А. Грибов
(495) 911-60-35